

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИИЦ

О.А. Бакурова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 988 х б от 25.04.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины № 2 Тимирязевского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Карташовка

Код пробы (образца):

07/1.17.988.6.2.08, 07/4.17.988.6.2.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Тимирязево

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 2 Тимирязевского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Карташовка

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 60 от 02.03.2017 г.

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2017 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2017 13 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то

2. аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.988.6.2.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	0,69 ± 0,14	1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	10 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Жесткость общая	6,5 ± 1,3	7	моль/м3	ГОСТ 31954-2012
7	рН	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
8	Общая минерализация (сухой остаток)	369 ± 33	1000	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
9	Хлориды	31 ± 6	350	мг/дм3	РД 52.24.407-2006
10	Сульфаты	30 ± 3	500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
11	Железо	0,20 ± 0,05	0,3	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
12	Нитраты (по NO3)	5 ± 1	45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
13	Нитриты (по NO2)	0,018 ± 0,004	3,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
14	Аммиак (по азоту)	0,23 ± 0,05	1,5	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.988.6.2.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды в исследованной пробе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Врач-эксперт

Гришакин Г. Н.