

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

О.А. Бакурова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л 1188 х б от 26.04.2017**

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Карловского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово, 36

Код пробы (образца):

07/1.17.1188.14.8.08, 07/4.17.1188.14.8.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Карловского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Карловского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово, 36

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

договор № 59 от 02.03.2017 г.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

19.04.2017 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

19.04.2017 10 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Сотрудник, отобравший пробы:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то
2. аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.1188.14.8.08


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,37 ± 0,07	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	7,0 ± 1,4	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.1188.14.8.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды в исследованной пробе соответствует требованиям таб. 1 п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Врач-эксперт  Гришакин Г. Н.