

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2152хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.11.08, 07/2.22.507.45.11.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Шушляпино Карловское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 03 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2152хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.11.08, 07/2.22.507.45.11.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Шушляпино Карловское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.11.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,1 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.11.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"


АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ


" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1868 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2152хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Шушляпино Карловское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2153хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.12.08, 07/2.22.507.45.12.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д.Покровка Карловское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.12.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	4,3 ± 0,9	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) не соответствует установленным нормам по мутности.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.12.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

С.А. Вакурова

" 13 " 05 2022



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1869 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2153хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д.Покровка Карловское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность - $4,3 \pm 0,9$ ЕМФ, при нормативе - 2,6 ЕМФ.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2154хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из крана

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.13.08, 07/2.22.507.45.13.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Внутренний водопровод Детский №4 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.13.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	5 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.13.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1870 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2154хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из крана

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Внутренний водопровод Детский №4 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л2156хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.15.08, 07/2.22.507.45.15.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №2 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Ахтырка Ахтырское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.15.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,5 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	7 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.15.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1872 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2156хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3.

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №2 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Ахтырка Ахтырское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2155хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.14.08, 07/2.22.507.45.14.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №1 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Ахтырка Ахтырское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.14.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,3 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке


№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись



Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.14.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.


Подпись



Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Басурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1871 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2155хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №1 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Ахтырка Ахтырское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2157хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 17/1.22.507.45.16.08, 07/2.22.507.45.16.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Вороново Ахтырское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 17/1.22.507.45.16.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,4 ± 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	7 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке


№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись



Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.16.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Вакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1873 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2157хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Вороново Ахтырское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2158хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.17.08, 07/2.22.507.45.17.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское Знаменское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.17.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	5,4 ± 1,1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	7 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) не соответствует установленным нормам по мутности.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.17.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1874 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2158хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское Знаменское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность - $5,4 \pm 1,1$ ЕМФ, при нормативе - 2,6 ЕМФ.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2159хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.18.08, 07/2.22.507.45.18.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области

303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское Знаменское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.18.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	3,7 ± 0,7	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	7 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) не соответствует установленным нормам по мутности.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.18.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

 О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1875 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2159хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское Знаменское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность - $3,7 \pm 0,7$ ЕМФ, при нормативе - 2,6 ЕМФ.

Врач по общей гигиене



Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2160хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.19.08, 07/2.22.507.45.19.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Моховое Знаменское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.19.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,8 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	---

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.19.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1876 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2160хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Моховое Знаменское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2161хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.20.08, 07/2.22.507.45.20.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №1 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Уркуина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.20.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,1 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.20.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1877 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2161хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №1 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2162хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.21.08, 07/2.22.507.45.21.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №2 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.21.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,4 ± 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.21.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1878 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2162хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №2 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2163хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.22.08, 07/2.22.507.45.22.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №3 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

Сотрудник, отобравший пробы:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.22.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,9 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.22.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1879 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2163хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №3 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2164хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.23.08, 07/2.22.507.45.23.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №4 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.23.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,2 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.23.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1880 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2164хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка №4 по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с.Ушаково Ушаковское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2165хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.24.08, 07/2.22.507.45.24.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Маркино Ушаковское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.24.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,1 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.	Подпись
Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.24.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.	Подпись
Биолог Кузьмина Е.В.	

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1880 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2165хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Маркино Ушаковское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2166хб от 13.05.2022**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.25.08, 07/2.22.507.45.25.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.25.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,9 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	5 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись



Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.25.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись



Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1882 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2166хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2167хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.26.08, 07/2.22.507.45.26.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Дубовое Бело-Колодезское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.26.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,1 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Подпись

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В.

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.26.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Подпись

Биолог Кузьмина Е.В.

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1883 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2167хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Дубовое Бело-Колодезское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2168хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.27.08, 07/2.22.507.45.27.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Полозово Бело-Колодезское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.27.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,7 ± 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.27.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1884 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2168хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Полозово Бело-Колодезское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2169хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.28.08., 07/2.22.507.45.28.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Никольское Бело-Колодезьское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.28.08.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,4 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке


№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись



Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.28.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись



Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"


АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ


О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1885 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2169хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Никольское Бело-Колодезское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене



Могилевцева А.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2170хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.29.08, 07/2.22.507.45.29.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Ворошилово Бело-Колодезское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.29.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,5 ± 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	9 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотозлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.29.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1886 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2170хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Ворошилово Бело-Колодезское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2171хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.30.08, 07/2.22.507.45.30.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Крутое Бело-Колодезское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.30.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,1 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	7 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.30.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1887 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2171хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Крутое Бело-Колодезское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина
" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2172хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.31.08, 07/2.22.507.45.31.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Куба Бело-Колодезьское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.31.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,7 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотозлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.31.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1888 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2172хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Куба Бело-Колодезское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2173хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.32.08, 07/2.22.507.45.32.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Яковка Бело-Колодезское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.32.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,2 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	9 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.32.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1889 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2173хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Яковка Бело-Колодезское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2174хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.33.08, 07/2.22.507.45.33.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Нетрубеш Крутовское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.33.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№	Определяемые	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический	Единицы	НД на методы
п/п	показатели		норматив	измерения	исследований
1	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	5 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№	Наименование, тип	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
п/п	средства отбора проб			
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.	Подпись
Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.33.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№	Определяемые	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический	Единицы	НД на методы
п/п	показатели		норматив	измерения	исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.	Подпись
Биолог Кузьмина Е.В.	

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1890 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2174хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Нетрубуж Крутовское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2175хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.34.08, 07/2.22.507.45.34.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое Крутовское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.34.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,2 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.34.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2 ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1891 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2175хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое Крутовское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

" 13 " 05 2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л2176хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.35.08, 07/2.22.507.45.35.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное Крутовское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.35.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,6 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотозлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.35.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"


АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ


О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1892 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2176хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное Крутовское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене



Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2177хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.36.08, 07/2.22.507.45.36.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Юрьевка Крутовское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.36.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	4,3 ± 0,9	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) не соответствует установленным нормам по мутности.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.36.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

" 13 " 05 2022г.

О.А. Бакурова

Орган
инспекции
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1893 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2177хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Юрьевка Крутовское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность - $4,3 \pm 0,9$ ЕМФ, при нормативе - 2,6 ЕМФ.

Врач по общей гигиене

Мо

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина
" 13 " 05 2022г



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2178хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.37.08, 07/2.22.507.45.37.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Красное Краснянское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.37.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	2,3 ± 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	7 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.37.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1894 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2178хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Красное Краснянское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


" 13 " 03 2022г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2179хб от 13.05.2022**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.38.08, 07/2.22.507.45.38.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Мисайлово Краснянское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.38.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,6 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.38.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1895 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2179хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Мисайлово Краснянское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене


Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


" 13 " 03 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2180хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.39.08, 07/2.22.507.45.39.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Картошовка Тимирязевское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.39.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.39.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1896 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2180хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Картошовка Тимирязевское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2181хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.40.08, 07/2.22.507.45.40.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Удеревка Вторая Тимирязевское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2181хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.40.08, 07/2.22.507.45.40.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д.Удеревка Вторая Тимирязевское с/п

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

Сотрудник, отобравший пробы:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.40.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	4,9 ± 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) не соответствует установленным нормам по мутности.

Ф.И.О.	Подпись
Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.40.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.	Подпись
Биолог Кузьмина Е.В.	

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1897 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2181хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д.Удеревка Вторая Тимирязевское с/п

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность - $4,9 \pm 1,0$ ЕМФ, при нормативе - 2,6 ЕМФ.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Куркина
" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л2182хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.41.08, 07/2.22.507.45.41.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Чкалова

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.41.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	4,2 ± 0,8	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	9 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) не соответствует установленным нормам по мутности.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись



Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.41.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.


Подпись



Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес: Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1898 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2182хб от 13.05.2022



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Чкалова

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность - $4,2 \pm 0,8$ ЕМФ, при нормативе - 2,6 ЕМФ.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 03 2022г



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2183хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.42.08, 07/2.22.507.45.42.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Тургенева

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.42.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,6 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотозлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.42.08

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Биолог Кузьмина Е.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1899 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований*
к протоколу № Л2183хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Тургенева

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

" 13 " 05 2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л2184хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.43.08, 07/2.22.507.45.43.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Суворова

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.43.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,6 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	7 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.43.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1


Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1900 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2184хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Суворова

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене


Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2185хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.44.08, 07/2.22.507.45.44.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Торговая

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.44.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,7 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	8 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.44.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"


АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес: Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ


О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л1901 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2185хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Торговая

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене



Могилевцева А.Ю.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколов

" 13 " 05 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2186хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.507.45.45.08, 07/2.22.507.45.45.08

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области ИНН: 5711000550 ОГРН: 1185749003494

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области 303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул.13 Армии

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Тара, упаковка:

стеклянная посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

31.03.2022 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

31.03.2022 18 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.507.45.45.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022


Дата окончания исследования: 04.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	3,6 ± 0,7	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Цветность	9 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
3	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120/184	21.10.2022

Выводы по результатам : Данный образец (проба) не соответствует установленным нормам по мутности.

Ф.И.О. Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В..	Подпись 
--	--

Код образца (пробы): 07/2.22.507.45.45.08


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.03.2022

Дата окончания исследования: 02.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О. Биолог Кузьмина Е.В.	Подпись 
--------------------------------	--

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 05 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1902 от 13.05.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2186хб от 13.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное Казенное предприятие "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Орловской области
303410, РФ, Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Титова, д. 3

Место осуществления отбора пробы (образца):

Колонка по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул.13 Армии

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 24.03.2022 № 52(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность - $3,6 \pm 0,7$ ЕМФ, при нормативе - 2,6 ЕМФ.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.