

3.	Поликлиника ЦРБ	0,0066
4.	Молочная кухня ЦРБ	0,00132
5.	Гаражи ЦРБ	0,0055
6.	Жилой дом ООО «Коммунсервис»	0,016
	ИТОГО:	0,1

Характеристика технологического оборудования в прачечной использующего пар

Таблица №6

№	Наименование оборудования	Удельный расход пара кг/кг
1	3 стиральные машины типа СМТ-25К	0,85
2	Сушильный барабан	0,89
3	Сушильно-гладильный каток типа КП-407	

Количество пара, вырабатываемого котлом Д721, составляет 400 кг/час. При этом на технологические нужды прачечной поступает 150кг/час, на горячее водоснабжение 250 кг/час.